

МЕРЫ,

обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов в здании школы N16

расположенному по адресу:

Апшеронский район, ст. Кубанская, ул. Школьная, 10

заказчик: МБОУСОШ N16

Устройство пандуса к зданию школы невозможно, поскольку ширина входной двери (0,85м) и высота нижней части дверной коробки (0,03м) не позволяют нормальному проезду инвалидов-колясочников. Одна ступень (0,15см) находится в тамбуре школы. Расстояния для нормативной длины пандуса (3,00м) и разворотной площадки недостаточно.

Поэтому в рамках Государственной программы «Доступная среда» рекомендуется вызов вахтера, находящегося в вестибюле школы.

Ширина проходов надворного туалета недостаточна для нормального проезда инвалида-колясочника.

Архитектор



Миронова Г.Б.